



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-мchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Муниципального образования «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
тел. 8(343) 362-42-52

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 03 » августа 20 21 г. № 941

Должностным лицом (должностными лицами): Грибенко Любовью Андреевной, инспектором
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город
Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 20.07.2021 № 941,
принятого заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному
надзору Сбродовым С. В.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620072, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 76

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №
416 (ИНН 6670209231; ОГРН 1086670012362). Присвоенная категория риска - чрезвычайно высокий

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки


(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (проект на автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработан в 2008 году</p> <p><i>Необходимо принять меры к созданию новой системы пожарной сигнализации и произвести ее замену</i></p>	<p><i>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";</i> <i>п. 1.10, п.1.12 РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный»;</i> <i>п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;</i></p>	01.05.2022г.	

Инспектор ОНДиПР (по Кировскому району)
ОНДиПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО
Грибенко Л. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575818

Владелец Давлятшина Наталья Николаевна

Действителен с 14.04.2022 по 14.04.2023